

Математичка гимназија

Краљице Наталије 37

11000 Београд

ЈНМВ 8/16

Предмет: Појашњење конкурсне документације за ЈНМВ бр. 8/16

Питање:

Нигде у конкурсној документацији није јасно и тачно наведено који тип тартан подлоге захтева Наручилац. Односно не постоји дебљина тартана , нити систем , нити боја нити за које спортове треба обележити терен (један или више)

Одговор:

"Тартан подлога је намењена мултифункционалним теренима. Подлога се изводи у једном слоју-финишером од епдм гранулата гранулације 1-3,5mm и полиуретанског везива у укупној дебљини до 13mm. Боја тартан подлоге је црвена рал 3016.

Понуђач је у обавези да уз понуду достави за подлогу Сертификат кошаркашке светске организације или Рукометне светске организације на име произвођача подлоге, као и атест по стабдарду EN 14877 издат од акредитованог института као доказ квалитета подлоге"

У том смислу је допуњена конкурсна документација на страни 27.и 28. и објављена као интегрални текст